

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00469/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Место нахождения: Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. ИНН: 7116502098. Телефон (48762)29-101, факс (48762)29-159. Адрес электронной почты: gips@knauf.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК" (ООО "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК"). Место нахождения: Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 301661, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Гражданская, дом 14. ОГРН: 1087154036155. ИНН: 7116502098. Телефон (48762)29-101, факс (48762)29-159. Адрес электронной почты: gips@knauf.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие КНАУФ-Акустика, выпускаемые по ТУ 5767-007-01250242-2011 с изм. №1 «Плиты перфорированные гипсокартонные звукопоглощающие КНАУФ-Акустика». Серийный выпуск.

код ОКПД2:  
23.62.10

код ТН ВЭД ЕАЭС:  
6809

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8015/РС от 27.04.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4627-АОП от 05.04.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г. Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Срок службы – не ограничен.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.04.2021 по 26.04.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Шитиков Владимир Юрьевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Литвинов В.А.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))