



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскиольд



Экспертное заключение

№ 2693-6

от « 07 » 07

2014

г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 2693 от 27.06. 2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) панелей дополнительной звукоизоляции «ЗИПС».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5760-001-58196723-2003 «Панели звукоизоляционные ЗИПС»,
- уставные документы ООО «Акустик Ру»,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 2794 от 04.07.2014 года.

Экспертиза документации.

Панели дополнительной звукоизоляции «ЗИПС» предназначены для применения в строительстве и реконструкции жилых, общественных, и производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции однослойных строительных конструкций: гипсовых, кирпичных, бетонных стен и перегородок, а также перекрытий. Используются в качестве среднего слоя.

Панели представляют собой комбинацию плотных (гипсоволокнистый лист) и легких слоев (минеральная и (или) стеклянная вата). Выпускают 2 модели панелей, отличающихся друг от друга количеством слоев и

размерами: «ЗИПС - Вектор», «ЗИПС - Модуль», «ЗИПС- 7-4», «ЗИПС - Синема».

Сведения об использовании. Применение панелей дополнительной звукоизоляции «ЗИПС» должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно- технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Панели дополнительной звукоизоляции «ЗИПС» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. В соответствии с требованиями ТУ 5760-001-58196723-2003 «Панели звукоизоляционные ЗИПС»

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца панели дополнительной звукоизоляции «ЗИПС - Модуль».

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,005 не более 0,2
Ацетон	менее 0,175 не более 0,35
Бензол	менее 0, 005 не более 0,1
Бутилацетат	менее 0,05 не более 0,1
Винилацетат	менее 0,075 не более 0,15
Ксилол	менее 0,005 не более 0,2
Толуол	менее 0,005 не более 0,6
Фенол	менее 0,0005 не более 0,003
Формальдегид	0,006 не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05 не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл 2 балла
Удельная эффективная активность	
природных радионуклидов	17,0 Бк/кг не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов.	

Заключение.

Панели дополнительной звукоизоляции «ЗИПС», изготовленные по ТУ 5760-001-58196723-2003 «Панели звукоизоляционные ЗИПС», **соответствуют** требованиям раздела 6 Главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза .

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.

Ф.И.О.

Главный врач
(заместитель)

И.И.

УТВЕРЖДАЮ

О.А. Гусева-Семикова

Экспертное заключение

№ 2693-6

от 07 к 07

2014

г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Рус» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 2693 от 27.06.2014 г. и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) панелей дополнительной звукоизоляции «ЗИПС».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5760-001-58196723-2003 «Панели звукоизоляционные ЗИПС»;
- уставные документы ООО «Акустик Рус»;
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 2794 от 04.07.2014 года.

Экспертиза документации.

Панели дополнительной звукоизоляции «ЗИПС» предназначены для применения в строительстве и реконструкции жилых, общественных, и производственных зданий и сооружений для увеличения звукоизоляции односторонних строительных конструкций: гипсовых, кирпичных, бетонных стен и перегородок, а также перекрытий. Используются в качестве среднего слоя.

Панели представляют собой комбинацию плотных (гипсоволокнистый лист) и легких слоев (минеральная и (или) стеклянная вата). Выпускают 2 модели панелей, отличающихся друг от друга количеством слоев и