

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01635

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005709

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.

ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "К-ФЛЕКС".

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.

ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие защитное марки K-Fonik GK в виде листов (рулонов) (высокоплотная резина толщиной 2,0 мм), выпускаемое по ТУ 5768-010-75218277-2015.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4232/РС от 25.09.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2340-АОП от 08.09.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.10.2015 по 04.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

