



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)  
**№ RU C-RU.ПБ34.В.00605/21**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А. Тел: (34-342) 2-62-82, 2-61-04, 2-62-83, 2-51-97, e-mail: sekretar@tizol.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «ТИЗОЛ». ОГРН: 1026601483886, ИНН 6624002881. Место нахождения: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А.  
Адрес места осуществления деятельности: 624223, Россия, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59А.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, офисы 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, Россия, г. Москва, а/я 4, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. ИНН 7721630731. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал базальтоволоконный теплоизоляционный марки (БВТМ – ПМ) - плита мягкая плотностью от 25 до 40 кг/м<sup>3</sup> и марки (БВТМ-К) - картон плотностью от 44 до 80 кг/м<sup>3</sup>, без обкладочного материала и в обкладке фольгой (Ф1) с одной стороны, выпускаемый по ТУ 23.99.19-028-08621635-2021. Серийный выпуск.

**код ОКПД2 (ОКО34)** 23.99.19 **Код ТН ВЭД ЕАЭС:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний: № С-24/09-2021 от 30.09.2021 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 058/ОС-21 от 17.06.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации: 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ТУ 23.99.19-028-08621635-2021. Метод I ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть – негорючий материал (НГ). Материалы хранятся упакованными отдельно по маркам и размерам в закрытых сухих помещениях. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: - 12 месяцев с момента изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.10.2021 г. по 03.10.2026 г.**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Сорокин Виктор Николаевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Топчий Александр Николаевич  
фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии)

Эксперт (эксперты)

М.П.

БЛАНК 0000041